報告書番号 18 - E -95185 -0
（部数-No. 2 - 2 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 登録第218号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市新堂町2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2018年06月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日 2018年06月27日

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年06月14日
採取場所： Ｆ１
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 (3.持 込) 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分 析 結 果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：33～9：35
当日の天候：晴
前日の天候：曇
気温：26.0℃
水温：38.0℃

報告書番号 18 - E -95186 -0
（部数-No. 2-2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第218号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市新堂町2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2018年06月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2018年06月27日

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年06月14日
採取場所： Ｆ２
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 (3.持 込) 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：30～9：32
当日の天候：晴
前日の天候：曇
気温：25.0℃
水温：38.0℃

報告書番号 18 - E - 95187 - 0
（部数-No. 2 - 2 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第216号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市佐備町2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2018年06月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日 2018年06月27日

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年06月14日
採取場所： Ｆ３
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分析結果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：40～9：42
当日の天候：晴
前日の天候：曇
気温：28.0℃
水温：40.0℃

報告書番号 18 － E －95188 －0
（部数-No. 2－2 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第215号

株式会社 ケーエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市甲田2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2018年06月27日

2018年06月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2018年06月14日
採取場所： Ｆ４
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分 析 結 果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考 採取時間：9：43～9：45
当日の天候：晴
前日の天候：曇
気温：28.0℃
水温：41.0℃

報告書番号 18 － E －95189 －0
（部数-No. 2－2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2018年06月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2018年06月27日

試料名： 浴槽水
採取日： 2018年06月14日
採取場所： F５
採取時刻：
採取者： 1.当社（ ）
2.客先 3.持込 4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備考 採取時間：9：37～9：39
当日の天候：晴
前日の天候：曇
気温：26.0℃
水温：38.0℃