報告書番号 17 - E -90871 -0
（部数-No. 2-1 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 登216号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日 2017年12月26日

2017年12月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年12月14日
採取場所： Ｆ１
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 (3.持 込) 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考

報告書番号 17 - E - 90872 - 0
（部数-No. 2 - 1 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 登録第[illegible]号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2017年12月26日

2017年12月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年12月14日
採取場所： Ｆ２
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考

報告書番号 17 － E －90873 －0
（部数-No.　2－1　）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　穴井　泉
登録番号　第環2896号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

2017年12月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2017年12月26日

試 料 名：　浴槽水
採 取 日：　2017年12月14日
採取場所：　Ｆ３
採取時刻：
採 取 者：　1.当 社（　　）
2.客 先　3.持 込　4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌 －以下余白－	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1

備 考

報告書番号 17 - E -90874 -0
（部数-No. 2－1 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第216号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2017年12月26日

2017年12月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名： 浴槽水
採取日： 2017年12月14日
採取場所： Ｆ４
採取時刻：
採取者： 1.当社( ) 2.客先 3.持込 4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備考

報告書番号 17 - E - 90875 - 0
（部数-No. 2 - 2 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第215号

株式会社 ケイエス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織北2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 穴井 泉
登録番号 第環2896号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2017年12月26日

2017年12月15日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2017年12月14日
採取場所： Ｆ５
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第3版レジオネラ症防止指針 付録1
	－以下余白－					

備 考