報告書番号 23 - E -091348 -0
（部数-No. 2 - 1）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第275号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2023年02月20日

2023年02月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2023年02月09日
採取場所： Ｆ１
採取時刻： 09時30分
採 取 者： 1.当 社( ) (2.客 先) 3.持 込 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分 析 結 果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考

報告書番号 23 － E －091349 －0
（部数-No. 2 － 1）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2023年02月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2023年02月20日

試料名： 浴槽水
採取日： 2023年02月09日
採取場所： F 2
採取時刻： 09時34分
採取者： 1.当社（ ）
2.客先 3.持込 4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備考

報告書番号 23 - E -091350 -0
（部数-No. 2 - 1）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第25号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2023年02月20日

2023年02月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2023年02月09日
採取場所： Ｆ３
採取時刻： 09時44分
採 取 者： 1.当 社（ ）
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分 析 結 果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考

報告書番号 23 - E -091351 -0
（部数-No. 2 - 1）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関 第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2023年02月20日

2023年02月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試 料 名： 浴槽水
採 取 日： 2023年02月09日
採取場所： Ｆ４
採取時刻： 09時46分
採 取 者： 1.当 社( )
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分 析 項 目	単位	分 析 結 果	基準値	下限値	分 析 方 法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備 考

報告書番号 23 － E －091352 －0
（部数-No.　2 － 1）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

2023年02月10日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2023年02月20日

試料名：浴槽水
採取日：2023年02月09日
採取場所：Ｆ５
採取時刻：09時40分
採取者：1.当社（　　）
2.客先　3.持込　4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針　第2部第5章
	－以下余白－					

備考