報告書番号 21 - E -098377 -0
（部数-No. 2 - 1）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録機関 第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

発行年月日
2021年10月18日

2021年10月08日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名： 浴槽水
採取日： 2021年10月07日
採取場所： F 1
採取時刻： 09時30分
採取者： 1.当社( ) 2.客先 3.持込 4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備考

報告書番号 21 - E - 098378 - 0
（部数-No. 2 - 1）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度） 大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧） 大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動） 大阪府第10338号
作業環境測定機関登録 大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録 大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録機関 第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織東2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611 FAX 0721(20)5580

環境計量士 辻井 義明
登録番号 第環1603号

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 御中

2021年10月08日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2021年10月18日

試料名： 浴槽水
採取日： 2021年10月07日
採取場所： F 2
採取時刻： 09時31分
採取者： 1.当社( ) 2.客先 3.持込 4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針 第2部第5章
	－以下余白－					

備考

報告書番号 21 － E －098379 －0
（部数-No.　2 － 1 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

発行年月日
2021年10月18日

2021年10月08日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名：浴槽水
採取日：2021年10月07日
採取場所：Ｆ３
採取時刻：09時37分
採取者：1.当社(　　)
2.客先　3.持込　4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針　第2部第5章
	－以下余白－					

備考

報告書番号 21 － E －098380 －0
（部数-No.　2 － 1 ）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

発行年月日
2021年10月18日

2021年10月08日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名：浴槽水
採取日：2021年10月07日
採取場所：Ｆ４
採取時刻：09時36分
採取者：1.当社(　　)
2.客先　3.持込　4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針　第2部第5章
	－以下余白－					

備考

報告書番号 21 － E －098381 －0
（部数-No.　2 － 1）

分析結果報告書

計量証明事業登録（濃度）　大阪府第10199号
計量証明事業登録（音圧）　大阪府第10274号
計量証明事業登録（振動）　大阪府第10338号
作業環境測定機関登録　大阪府第27-66号
建築物飲料水水質検査業登録　大阪府29水第6-9号
水道法第20条登録検査機関　第218号

株式会社 ケイ・エス分析センター
〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
TEL 0721(20)5611　FAX 0721(20)5580

環境計量士　辻井　義明
登録番号　第環1603号

公益財団法人　草津市コミュニティ事業団　御中

発行年月日
2021年10月18日

2021年10月08日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

試料名：浴槽水
採取日：2021年10月07日
採取場所：Ｆ５
採取時刻：09時29分
採取者：1.当社(　　)
2.客先　3.持込　4.郵送

No	分析項目	単位	分析結果	基準値	下限値	分析方法
1	レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出せず	検出されないこと	10	第4版レジオネラ症防止指針　第2部第5章
	－以下余白－					

備考